

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Ottobre 2025

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 100%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 26,3 mbar 17/10/2025 01:30:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 21,4 mbar 29/10/2025 18:30:00

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Media: Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11 23,4 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15 23,8 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13 25,5 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73 24,8 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8 24,8 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116 24,1 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento: Ottobre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11
Codice punto di rilevazione: 36750P01
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 21,4 mbar 29/10/2025 18:30:00
Valore massimo: 25 mbar 14/10/2025 00:00:00
Media: 23,4 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti
Manutenzioni:

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento: Ottobre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15
Codice punto di rilevazione: 36750P02
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 21,9 mbar 29/10/2025 07:00:00
Valore massimo: 25,3 mbar 01/10/2025 01:45:00
Media: 23,8 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti
Manutenzioni:

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Ottobre 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	24,4 mbar	21/10/2025 17:45:00
Valore massimo:	26,3 mbar	17/10/2025 01:30:00
Media:	25,5 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,3	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento: Ottobre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73
Codice punto di rilevazione: 36750P04
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 23,2 mbar 28/10/2025 18:15:00
Valore massimo: 26,2 mbar 04/10/2025 00:00:00
Media: 24,8 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti
Manutenzioni:

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:

Ottobre 2025

Nome impianto:

RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Codice impianto:

36750

Nome punto di rilevazione:

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Codice punto di rilevazione:

36750P05

Codice identificativo registrazione:

Attivo:

SI

Di riferimento:

SI

Indirizzo:

Referente:

Tipo:

Punto terminale di rete

Frequenza misura:

15 min

Perdita di carico media:

0

Incertezza strumentazione:

+/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo:

21,9 mbar

31/10/2025 18:15:00

Valore massimo:

26,1 mbar

12/10/2025 23:00:00

Media:

24,8 mbar

Scarto quadratico medio:

0,5

Tempo con dato disponibile:

44640 minuti

Manutenzioni:

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento: Ottobre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116
Codice punto di rilevazione: 36750P06
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 22,3 mbar 29/10/2025 06:30:00
Valore massimo: 25,7 mbar 13/10/2025 02:45:00
Media: 24,1 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 44640 minuti
Manutenzioni: