

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Novembre 2025

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 87,22%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 26,5 mbar 10/11/2025 23:30:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 20,1 mbar 30/11/2025 08:00:00

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	22,8 mbar
---	-----------

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	23,4 mbar
--	-----------

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	25,6 mbar
--	-----------

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	24,4 mbar
---------------------------------------	-----------

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	23,6 mbar
--	-----------

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	23,7 mbar
---	-----------

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11
Codice punto di rilevazione: 36750P01
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 20,8 mbar 28/11/2025 18:45:00
Valore massimo: 24,7 mbar 06/11/2025 01:00:00
Media: 22,8 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 43200 minuti
Manutenzioni:

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15
Codice punto di rilevazione: 36750P02
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 21,3 mbar 13/11/2025 07:00:00
Valore massimo: 24,9 mbar 16/11/2025 01:30:00
Media: 23,4 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 23760 minuti
Manutenzioni:

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
Codice punto di rilevazione: 36750P03
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 23,5 mbar 19/11/2025 07:15:00
Valore massimo: 26,5 mbar 10/11/2025 23:30:00
Media: 25,6 mbar
Scarto quadratico medio: 0,4
Tempo con dato disponibile: 29520 minuti
Manutenzioni:

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73
Codice punto di rilevazione: 36750P04
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 21,4 mbar 28/11/2025 06:30:00
Valore massimo: 26,1 mbar 10/11/2025 01:15:00
Media: 24,4 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 43200 minuti
Manutenzioni:

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:

Novembre 2025

Nome impianto:

RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Codice impianto:

36750

Nome punto di rilevazione:

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Codice punto di rilevazione:

36750P05

Codice identificativo registrazione:

Attivo:

SI

Di riferimento:

SI

Indirizzo:

Referente:

Tipo:

Punto terminale di rete

Frequenza misura:

15 min

Perdita di carico media:

0

Incertezza strumentazione:

+/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo:

20,1 mbar

30/11/2025 08:00:00

Valore massimo:

25,8 mbar

15/11/2025 03:45:00

Media:

23,6 mbar

Scarto quadratico medio:

1,3

Tempo con dato disponibile:

43200 minuti

Manutenzioni:

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento: Novembre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116
Codice punto di rilevazione: 36750P06
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 21,8 mbar 28/11/2025 18:00:00
Valore massimo: 25,5 mbar 05/11/2025 02:00:00
Media: 23,7 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 43200 minuti
Manutenzioni: