

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Dicembre 2025
Codice: 36750
Lunghezza: 91,88 km
Tipo: Senza verifica di rete
Referente:
Telefono:
E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 66,44%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 26,7 mbar 26/12/2025 01:00:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 12,7 mbar 23/12/2025 15:30:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11 23,3 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15 23,6 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13 25,5 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73 24,4 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8 23,7 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116 24,4 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Dicembre 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,2 mbar	04/12/2025 12:00:00
Valore massimo:	25,3 mbar	05/12/2025 15:00:00
Media:	23,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Dicembre 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,2 mbar	27/12/2025 08:30:00
Valore massimo:	25,2 mbar	23/12/2025 23:45:00
Media:	23,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	12660 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento: Dicembre 2025
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
Codice punto di rilevazione: 36750P03
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 12,7 mbar 23/12/2025 15:30:00
Valore massimo: 26,7 mbar 26/12/2025 01:00:00
Media: 25,5 mbar
Scarto quadratico medio: 0,7
Tempo con dato disponibile: 12945 minuti

Manutenzioni:

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
18/12/2024 11:43:33 20/02/2025 11:43:42

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Dicembre 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22 mbar	04/12/2025 12:00:00
Valore massimo:	26,3 mbar	27/12/2025 23:30:00
Media:	24,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	18420 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Dicembre 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,1 mbar	01/12/2025 19:00:00
Valore massimo:	25,6 mbar	03/12/2025 20:30:00
Media:	23,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Dicembre 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,4 mbar	04/12/2025 12:30:00
Valore massimo:	25,8 mbar	23/12/2025 02:45:00
Media:	24,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		