

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Gennaio 2026
Codice: 36750
Lunghezza: 91,88 km
Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 88,44%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,1 mbar 18/01/2026 23:30:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 20,3 mbar 08/01/2026 07:00:00

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

23 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

23,4 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

25,4 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

24,3 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

23,6 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

24,4 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,1 mbar	08/01/2026 18:15:00
Valore massimo:	24,7 mbar	04/01/2026 00:30:00
Media:	23 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	23040 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,3 mbar	08/01/2026 07:00:00
Valore massimo:	25,3 mbar	28/01/2026 23:15:00
Media:	23,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,1 mbar	08/01/2026 06:15:00
Valore massimo:	27,1 mbar	18/01/2026 23:30:00
Media:	25,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratze n. 73

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratze n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,6 mbar	08/01/2026 07:30:00
Valore massimo:	26,2 mbar	21/01/2026 23:15:00
Media:	24,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22 mbar	01/01/2026 07:15:00
Valore massimo:	25,1 mbar	17/01/2026 02:00:00
Media:	23,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	35280 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Gennaio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,4 mbar	20/01/2026 06:00:00
Valore massimo:	25,8 mbar	31/01/2026 23:15:00
Media:	24,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		