

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Febbraio 2026

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 66,67%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,2 mbar 19/02/2026 01:00:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 21,7 mbar 05/02/2026 18:45:00

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

24,1 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

25,8 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

24,7 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

24,7 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Febbraio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	---	---
Valore massimo:	---	---
Media:	---	
Scarto quadratico medio:	---	
Tempo con dato disponibile:	0 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Febbraio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	05/02/2026 18:45:00
Valore massimo:	25,5 mbar	14/02/2026 01:45:00
Media:	24,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	40320 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento: Febbraio 2026
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
Codice punto di rilevazione: 36750P03
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo: 23,7 mbar 04/02/2026 18:45:00
Valore massimo: 27,2 mbar 19/02/2026 01:00:00
Media: 25,8 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 40320 minuti

Manutenzioni:

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
18/12/2024 11:43:33 20/02/2025 11:43:42

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Febbraio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,6 mbar	03/02/2026 19:00:00
Valore massimo:	26,4 mbar	26/02/2026 00:15:00
Media:	24,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	40320 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Febbraio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	---	---
Valore massimo:	---	---
Media:	---	
Scarto quadratico medio:	---	
Tempo con dato disponibile:	0 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Febbraio 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,7 mbar	02/02/2026 06:00:00
Valore massimo:	26 mbar	14/02/2026 03:00:00
Media:	24,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	40320 minuti	
Manutenzioni:		