

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Maggio 2025
Codice: 36750
Lunghezza: 91,88 km
Tipo: Senza verifica di rete
Referente:
Telefono:
E-Mail:

Note:

Numero punti: 6
Minimo punti: 6
% Dati: 79,46%
% Efficienza: 0%

Valore massimo: 26,7 mbar 02/05/2025 00:30:00 Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
Valore minimo: 22,8 mbar 08/05/2025 10:45:00 Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	23,8 mbar
Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	24,6 mbar
Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	26 mbar
Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	25,1 mbar
Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	---
Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	24,7 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Maggio 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,8 mbar	08/05/2025 10:45:00
Valore massimo:	25,2 mbar	03/05/2025 00:15:00
Media:	23,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Maggio 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,2 mbar	20/05/2025 18:30:00
Valore massimo:	25,8 mbar	27/05/2025 02:30:00
Media:	24,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	34260 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Maggio 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	25,1 mbar	24/05/2025 11:00:00
Valore massimo:	26,7 mbar	02/05/2025 00:30:00
Media:	26 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,3	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Maggio 2025		
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750		
Codice impianto:	36750		
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73		
Codice punto di rilevazione:	36750P04		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala		
Valore minimo:	24 mbar	31/05/2025 17:45:00	
Valore massimo:	26,3 mbar	12/05/2025 02:15:00	
Media:	25,1 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,5		
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti		
Manutenzioni:			

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Maggio 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	---	---
Valore massimo:	---	---
Media:	---	
Scarto quadratico medio:	---	
Tempo con dato disponibile:	0 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Maggio 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,5 mbar	22/05/2025 18:00:00
Valore massimo:	25,9 mbar	12/05/2025 00:45:00
Media:	24,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		