

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Giugno 2025
Codice: 36750
Lunghezza: 91,88 km
Tipo: Senza verifica di rete
Referente:
Telefono:
E-Mail:

Note:

Numero punti: 6
Minimo punti: 6
% Dati: 83,33%
% Efficienza: 0%

Valore massimo: 26,8 mbar 10/06/2025 15:45:00 Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
Valore minimo: 22 mbar 11/06/2025 11:30:00 Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	24 mbar
Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	24,9 mbar
Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	26 mbar
Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	24,9 mbar
Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	---
Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	24,7 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Giugno 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22 mbar	11/06/2025 11:30:00
Valore massimo:	25,4 mbar	27/06/2025 02:15:00
Media:	24 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Giugno 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,1 mbar	27/06/2025 08:00:00
Valore massimo:	26,2 mbar	29/06/2025 16:45:00
Media:	24,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Giugno 2025		
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750		
Codice impianto:	36750		
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13		
Codice punto di rilevazione:	36750P03		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala		
Valore minimo:	23,6 mbar	11/06/2025 10:15:00	
Valore massimo:	26,8 mbar	10/06/2025 15:45:00	
Media:	26 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,3		
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti		
Manutenzioni:			

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Giugno 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,5 mbar	29/06/2025 16:15:00
Valore massimo:	26,4 mbar	27/06/2025 02:15:00
Media:	24,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Giugno 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	---	---
Valore massimo:	---	---
Media:	---	
Scarto quadratico medio:	---	
Tempo con dato disponibile:	0 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Giugno 2025	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,3 mbar	23/06/2025 17:45:00
Valore massimo:	26 mbar	02/06/2025 02:30:00
Media:	24,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		