

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento:	Settembre 2026		
Codice:	36750		
Lunghezza:	91,88 km		
Tipo:	Senza verifica di rete		
Referente:			
Telefono:			
E-Mail:			
Note:			
Numero punti:	6		
Minimo punti:	6		
% Dati:	86,44%		
% Efficienza:	100%		
Valore massimo:	27,1 mbar	18/09/2026 23:30:00	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13
Valore minimo:	20,3 mbar	08/09/2026 07:00:00	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15
Media:			
Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11			23 mbar
Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15			23,4 mbar
Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13			25,4 mbar
Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73			24,3 mbar
Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8			23,6 mbar
Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116			24,4 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,3 mbar	08/09/2026 18:15:00
Valore massimo:	24,7 mbar	04/09/2026 00:30:00
Media:	23 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	21140 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento: Settembre 2026
Nome impianto: RETE AZZANO DECIMO COD. 36750
Codice impianto: 36750
Nome punto di rilevazione: Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15
Codice punto di rilevazione: 36750P02
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1 del Fondo Scala

Valore minimo:	20,3 mbar	08/09/2026 07:00:00
Valore massimo:	25,3 mbar	28/09/2026 23:10:00
Media:	23,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	46640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,1 mbar	08/09/2026 06:15:00
Valore massimo:	27,1 mbar	18/09/2026 23:30:00
Media:	25,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,6 mbar	08/09/2026 07:30:00
Valore massimo:	26,2 mbar	21/09/2026 23:15:00
Media:	24,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Settembre 2026		
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750		
Codice impianto:	36750		
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8		
Codice punto di rilevazione:	36750P05		
Codice identificativo registrazione:			
Attivo:	SI		
Di riferimento:	SI		
Indirizzo:			
Referente:			
Tipo:	Punto terminale di rete		
Frequenza misura:	15 min		
Perdita di carico media:	0		
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala		
Valore minimo:	22 mbar	01/09/2026 07:15:00	
Valore massimo:	25,1 mbar	17/09/2026 02:00:00	
Media:	23,6 mbar		
Scarto quadratico medio:	0,4		
Tempo con dato disponibile:	35280 minuti		
Manutenzioni:			

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Settembre 2026	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,4 mbar	20/09/2026 06:00:00
Valore massimo:	25,8 mbar	30/09/2026 23:15:00
Media:	24,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		